



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawniającego do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem SEP-BBJ

### CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark SEP-BBJ

nr SEP-BBJ/12/010/21

No. SEP-BBJ/12/010/21

**Posiadacz certyfikatu:** MROWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Nazwa i adres) Spółka Komandytowa  
Certificate holder: ul. Widok 27  
(Name and address) 43-300 Bielsko-Biała, Poland

**Producent:** MROWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(Nazwa i adres) Spółka Komandytowa  
Manufacturer: ul. Widok 27  
(Name and address) 43-300 Bielsko-Biała, Poland

**Nazwa wyrobu:** Wtyczka nierozbieralna, kątowna, do urządzeń klasy I,  
Name of the product: z podwójnym układem styków ochronnych, z przewodami:  
H03VV-F 3G 0,50 mm<sup>2</sup>; H03VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>; H05VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>;  
H05VV-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>; H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>.  
Non rewirable angle plug, for class I equipment, with dual  
earthing contact, with cables: H03VV-F 3G 0,50 mm<sup>2</sup>;  
H03VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>; H05VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>; H05VV-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>;  
H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>.

**Typ (model):** MI  
Type (model):

**Dane techniczne:** 16 A; 250 V~; 2P+ $\frac{1}{2}$ ; IP20  
Technical data:

**Typ programu certyfikacji:** 5 według PN-EN ISO/IEC 17067  
Type of certification scheme 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

**Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):**  
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016-01 (IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013) PN-E-93201:1997	LS-20.069/20.061	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).  
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.  
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.

Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body ManagerA. Rybski  
Andrzej Rybski

Warszawa, 2021-04-29

**Typy przewodów dla wtyczki MI:**

*Types of cables for plug MI:*

		<b>Budowa przewodu:</b> <i>Construction of cable:</i>					<b>Znak(i)</b> <i>Mark(s)</i>
<b>Typ:</b> <i>Type:</i>	<b>Producent</b> <b>przewodu:</b> <i>Manufacturer</i> <i>of cable:</i>	H03VV-F 3G0,5 mm <sup>2</sup> , do 2 m dł.	H03VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup>	H05VV-F 3G0,75 mm <sup>2</sup>	H05VV-F 3G1,0 mm <sup>2</sup>	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>	
<b>MI</b>	<b>MROWIEC</b>	X	X	X	X	X	<b>SEP-BBJ</b>

**X - wersja objęta certyfikatem**

*X - approved version by certificate*

**Informacje dodatkowe:**

*Additional information:*

**Miejsce produkcji:** MROWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
*Place of manufacture:* Spółka Komandytowa  
ul. Młyńska 20B  
43-514 Kaniów, Poland

**Numer poprzedniego certyfikatu nr: B/12/087/15**

*The number of the previous certificate No.: B/12/087/15*

NC-P 21.119

Nr rej. reg. No. S-P-20-061

**Rozdzielnik: Copy to:**

1. MROWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Spółka Komandytowa  
ul. Widok 27  
43-300 Bielsko-Biała, Poland
2. NC

